

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-CN.ПБ74.В.00317

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0004171

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕТЭК системс».

Адрес: 192148, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Крупской, дом 55, корпус 1, литер А

ОГРН: 1027806082116. Телефон: +78127407510, факс: +78127407510, E-mail: info@eletecsystems.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

NINGBO NINGSHING TRADING GROUP INC.

Адрес: КИТАЙ, TIANNING MANSION NO.138 ZHONGSHAN ROAD WEST, NINGBO, CHINA, Китай

Телефон: +8618268009191, факс: +8618268009191, E-mail: info@ship-group.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72, E-mail: info@csrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели телекоммуникационные высокочастотные симметричной парной скрутки категории 5Е, 6, 6А или 7 для систем цифровой связи, торговой марки «ELETEC», не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с количеством пар медных жил от 1 до 100, диаметром от 0,48 до 0,9 мм, с изоляцией из безгалогенной композиции, с внешней оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на номинальное напряжение до 50В, частотой до 700 МГц, моделей: UTP категория 5е нг(А)-HF, UTP категория 6 нг(А)-HF, UTP категория 6А нг(А)-HF, FTP категория 5е нг(А)-HF, SFTP категория 5е нг(А)-HF, FTP категория 6 нг(А)-HF, SFTP категория 6 нг(А)-HF, SFTP категория 6А нг(А)-HF, SFTP категория 7 нг(А)-HF, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

ОКПД-2

27.32.13.150

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

8544 49 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ.), ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» раздел 4, раздел 5 пункты 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, таблица 2, согласно приложению №1 (бланк №0004174). Класс пожарной опасности кабельных изделий - П16.8.1.2.1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний: № ПБ74-051/03-2017 от 22.03.2017 г., ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ», аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НПС-CN.001.ОС.06.00004 от 01.02.2017 г., выдан ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НПС.001.ОС.06.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.03.2017 по 21.03.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.В. Брусникин

инициал, фамилия

Н.А. Федорова

инициал, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-CN.ПБ74.B.00317

(обязательная сертификация)

№ 0004174

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (категория А) – ПРГП16
ГОСТ IEC 60754-1-2015	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении – ПКА1
ГОСТ IEC 60754-2-2015	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости	
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД1



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

В.В. Брусникин

инициалы, фамилия

Н.А. Федорова

инициалы, фамилия