



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/2.Н.00564

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Ивановский кабельный завод».
Адрес: 153023, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Революционная, дом 16А, корпус 1.
ОГРН: 1153702011275. Телефон: +74951504020, e-mail: info@ivkz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Ивановский кабельный завод».
Адрес: 153043, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Калашникова, дом 28д,
литер А16, помещение 1006. ОГРН: 1153702011275. Телефон: +74951504020, e-mail: info@ivkz.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г.
Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, тел. +7(499) 677-
56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ0.OC.002/2
действительно до 03.08.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение при
групповой прокладке, в том числе с низким дымо- и
газовыделением, с медными жилами числом от 1 до 5, сечением
от 1,5 до 95 мм², с изоляцией и оболочкой из
поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной
опасности, с термическим барьером из сплосодержащей ленты,
на напряжение 0,66/1 кВ, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-
FRLS. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31996-
2012 по ТУ 353371-003-22811118-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

35 2100

код ТН ВЭД

8544 49

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, условий правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 31565-2012 раздел 4, раздел 5, пункты 5.3, 5.4, 5.6, 5.8, таблица 2, согласно
приложению № 1 на 1 листе (бланк № 001046).
Классы пожарной опасности кабельных изделий – П1б.1.2.2.2.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет сертификационных испытаний № АПБ-429/06-2016 от 24.06.2016 г., ИЛ ООО
«Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ0.ИЛ.002/2 до
03.08.2018 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),
№ СДС.НПС.RU.001.OC.05.00156 от 16.03.2016 г.,
выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НПС.001.OC.05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.08.2016 по 27.06.2019



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.П. Филатчев

Д.Л. Голубева

001045



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OS002/2.Н.00564

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (категория А) - ПРГП16
ГОСТ ИЕС 60331-21-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно	Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени – ПО1 (не менее 180 минут)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2
ГОСТ ИЕС 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2

ИВАНОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
М.П. (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.П. Филатчев

Д.Л. Голубева

001046