

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-RU.A301.B.03017

Серия RU № 0416874

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНС ЮГО-ЗАПАД». Место нахождения: 117461, Россия, город Москва, улица Каховка, дом 30, помещение I, комната 13. Фактический адрес: 119049, Россия, город Москва, 1-й Добрынинский переулок, дом 15/7, помещение 27. Телефон: +7 (495) 268-13-26, факс: +7 (495) 268-13-26, адрес электронной почты: info@alliance-sw.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11A301 выдан 27.10.2015 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Ивановский кабельный завод».

Основной государственный регистрационный номер: 1153702011275.

Место нахождения: 153023, Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица Революционная, дом 16а, корпус 1

Фактический адрес: 153043, Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица Калашникова, дом 28д, литера 16, помещение 1006

Телефон: 74951504020, факс: 74951504020, адрес электронной почты: info@ivkz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Ивановский кабельный завод».

Место нахождения: 153023, Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица Революционная, дом 16а, корпус 1

Фактический адрес: 153043, Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица Калашникова, дом 28 д, литера 16, помещение 1006

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с числом медных жил от 1 до 5, сечением от 1,5 до 95 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, на напряжение 0,66/1кВ, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS.
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31996-2012, ТУ 353371-003-22811118-2016.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011

"О безопасности низковольтного оборудования"

ИВАНОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 3010/3-69734, 3010/3-69740 от 30.10.2015 года. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB91 действителен до 21.10.2016 года; акта анализа состояния производства от 22.06.2016 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Альянс Юго-Запад»; протокола сертификационных испытаний № ППБ-ТС-057/06-2016 от 27.06.2016 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы 30 лет согласно технической документации.

Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.08.2016 ПО 02.08.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.А. Звягин
(инициалы, фамилия)

В.П. Ефремов
(инициалы, фамилия)